

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO



JUNTA DE ACLARACIONES LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

CEDHJ-005-2024

“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS
PARA LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS”

Le invitamos a que previo a la presentación de su propuesta para participar en la Licitación Pública Local, consulte el Aviso de privacidad integral para conocer los propósitos principales del tratamiento al que serán sometidos sus datos personales, en el siguiente enlace: <https://cedhj.org.mx/avisos/APIUCC>

Para efectos de comprensión de la presente acta, se deberá de atender el “Glosario” descrito en las **BASES** que rigen el presente **PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN**.

En la ciudad de Guadalajara, siendo las 09:30 horas del día 18 de abril de 2024, se reunieron en el Área de Compras de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con domicilio en Morelos no. 1774, colonia Americana, Guadalajara, Jalisco; ante la presencia de los servidores públicos adscritos a la **COMISIÓN**, ello de conformidad con los artículos 62 numeral 4, 63 y 70 de la **LEY** así como con lo establecido en el punto 7 Junta de aclaraciones de las **BASES** que rigen la presente licitación, se dieron los siguientes:

HECHOS

A continuación, se dio lectura pormenorizada a la apreciación de la **CONVOCATORIA** por parte de la **CONVOCANTE**, misma que deberá tenerse en cuenta por los **PARTICIPANTES** cuando presenten las respectivas **PROPUESTAS**, ya que formará parte de la presente acta.

PRECISIÓN ADMINISTRATIVA.

No hay precisión administrativa por parte de la **CONVOCANTE**.

PREGUNTAS DE LOS PARTICIPANTES.

No.	Punto de las BASES o anexo del cual tiene duda	Pregunta	Respuesta
Participante: ALEJANDRO RIOS MENDOZA			
1	Anexo 1 Especificaciones Técnicas, Punto 1 Objetivos	Con relación a lo solicitado en el Anexo 1, Requieren el Suministro e Instalación de Equipos Minisplit 1, 1.5, 2 y 3 TR de 220V invertir. Nos podrían indicar si ya cuenta con los interruptores y espacios necesarios en los Centros de Carga donde deberán conectarse los equipos.	Se hace mención que, con base en el Anexo 1 Especificaciones técnicas de las BASES , solo los equipos de 3 toneladas de 220 voltios requieren inverter, los otros equipos de 2 toneladas de 220 voltios, 1.5 toneladas de 220 voltios, 1 tonelada de 220 voltios y 1 tonelada de 110 voltios son solo frio convencional, una vez aclarado esto, si informa que ya se cuenta con tablero y pastillas específicas para los aires acondicionados.
2	Anexo 1 Especificaciones Técnicas, Punto 1 Objetivos	En caso de que la pregunta su respuesta sea negativa, nos podrían indicar la volumetría y tipo de materiales que se requieren para las adecuaciones eléctricas de los centros de carga que alimentaran los equipos minisplit.	Esta pregunta se contesta con la respuesta anterior.
3	Anexo 1 Especificaciones Técnicas, Punto 1 Objetivos	Nos podrían indicar la Distancia que tendrá cada uno de los que se instalaran entre la condensadora y el compresor, esto con la finalidad de revisar los alcances de la instalación y materiales.	Para el funcionamiento óptimo de un equipo es necesario que la distancia no sea mayor a 17 metros entre la condensadora y su evaporador, por esta razón se buscará que la distancia no exceda dicha longitud antes mencionada por equipo.
4	Anexo 1 Especificaciones Técnicas, Punto 1 Objetivos	Solicitan 80 Metros de Cable de uso rudo en calibre 12 forrado con hilos de cobre 20 AMP de 25000 Watts en color negro acabado con aislamiento a base de PVC. Revisando especificaciones técnicas creemos que existe un error en la especificación y el cable de cobre debe soportar 20 AMP y 2500 Watts. Es correcta nuestra apreciación.	Es correcta su apreciación, los watts correctos son 2500.
5	Anexo 1 Especificaciones	Solicitan 2 Servicios de Mano de obra Instalación eléctrica. Nos podrían indicar si	Si, ya se consideran todos los materiales necesarios, desde la mufa hasta los equipos, al igual que tendrían

	nes Técnicas, Punto I Objetivos	dentro de la propuesta ya se consideran todos los materiales necesarios y ya se cuenta con sistema de tierra física para aterrizar los nuevos Centros de Carga.	que instalar la tierra física para aterrizar los nuevos centros de carga.
6	Anexo 1 Especificaciones Técnicas, Punto I Objetivos	Con Relación a los servicios de Instalación de Aire Acondicionado. Nos podrían indicar los horarios en los que se deberán realizar los servicios, En caso de que los mismos se realicen en horario de oficina si se deberán tomar medidas o se realizaran ventanas de tiempo para trabajar en las áreas según corresponda y no afectar las actividades del personal.	El horario de trabajo que tenemos para instalación es de 8:00 a.m. a 7:00 p.m.
7	Anexo 1 Especificaciones Técnicas, Punto I Objetivos	Con relación a los Servicios de instalación Nos podrían indicar si se deberán considerar Pases de Losa, Muro, Ventanales, la cantidad de los mismos y el tipo de Materiales en los que se deberán realizar para considerar las reparaciones en caso de ser necesario.	Todas las instalaciones deben correr por los plafones, soportándose en los lechos bajos de trabe o losas, hay dos perforaciones en losa para la ubicación de condensadoras en otro nivel
8	Anexo 1 Especificaciones Técnicas, Punto IV Ubicaciones	Mencionan que en caso de requerir alguna reubicación y sea solicitada por la dependencia por medios oficiales esta se tendrá que realizar sin costo para la Convocante. Nos podrían indicar si está considerado material necesario para las reubicaciones en caso de ser requeridas.	En este punto se aclara que no es reubicación, nos referimos en caso de que se necesite que se cambie la ubicación inicial del equipo de aire, ya sea en algún otro nivel o dentro del mismo nivel del edificio.

Se procede a emitir los siguientes resultados:

Primero.- La Unidad Centralizada de Compras informa que se recibieron ocho preguntas por parte del **PARTICIPANTE ALEJANDRO RIOS MENDOZA**, en el correo electrónico katia.zuniga@cedhj.org.mx hasta el horario establecido dentro del calendario de actividades.

Segundo.- Se advierte que se registró el siguiente **PARTICIPANTE** para el acto de **JUNTA DE ACLARACIONES** para el presente **PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN**.

No.	PARTICIPANTE	REPRESENTANTE
1	AR TECNOLOGÍA Y SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	JORGE ARTURO MENDOZA VICTORIANO

Tercero.- Se da por terminada la presente acta el mismo día que dio inicio, a las 09:36 horas, esta acta consta de 04 hojas, firmando de conformidad los que en ella intervinieron para los efectos legales y administrativos que haya lugar.

NOMBRE	PUESTO	FIRMA
LIC. MARTHA VERÓNICA QUIRARTE BRISEÑO	DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	
LIC. KATIA GABRIELA ZUÑIGA SALCEDO	ENCARGADA DE LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	

LIC. HONORIO GOZZER BAÑUELOS	REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, JALISCO	
C. KARLA MARIELA ALARCÓN REYES	ÁREA REQUERENTE REPRESENTANTE DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	

PARTICIPANTE	REPRESENTANTE	FIRMA
AR TECNOLOGÍA Y SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	JORGE ARTURO MENDOZA VICTORIANO	

----- FIN DEL ACTA -----